

## Esempio di tabella compilata per le misure preventive e protettive

CADENZE INTERVENTI				
Attività manutentiva	Cadenza consigliata	Data prevista	Scheda di riferimento	Note
Manutenzione lattoneria: pulizia grondaie e pozzetti	1 anno		3. 2. 1	
Manutenzione lucernario: pulizia vetro e verifica tenuta acqua	1 anno		3. 2. 4	
Controllo a vista delle pareti interne (intonaco e mattone a vista, rivestimento) e dei singoli elementi (zoccolatura, peducci, nicchie, riquadrature...)	1 anno		3. 5. 1	
Manutenzione infissi interni: – pulizia e verifica guarnizioni, ingrassaggio e regolazione ferramenta; – sostituzione e rinnovo.	1 anno		3. 5. 4	
MANUTENZIONE ELEMENTI COMPLEMENTARI COPERTURA				
<b>Tipo intervento:</b> Manutenzione lattoneria: pulizia grondaie e pozzetti			<b>Codice Scheda:</b> 3. 2. 1	
INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI				
Durante l'esecuzione dei lavori sarà compito del CSE (coadiuvato dai progettisti) raccogliere, e riportare nel fascicolo tecnico, informazioni dettagliate sull'opera allo scopo di integrare la documentazione da fornire all'impresa che realizzerà la manutenzione.				
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.				
Eventuali immagini		Eventuali immagini		
RISCHI INDIVIDUATI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– caduta dall'alto di persone e materiali;</li> <li>– scivolamento in piano;</li> <li>– rottura di coppi;</li> <li>– rischio di scottature per contatto con le barriere antivolatili non disattivate.</li> </ul>				
MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTTRICE E LAVORATORI AUTONOMI				
PUNTI CRITICI	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE		
Protezione dei posti di lavoro				
Ancoraggio delle protezioni individuali				
Alimentazione energia elettrica				
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	L'impresa esecuttrice dei lavori, dovrà concordare con la committenza i momenti di intervento, evitando possibilmente la presenza di altri operatori e/o persone		
DPI				
TAVOLE ALLEGATE				
Scheda prodotto sistema anticaduta				